

COMUNE di DOLO Provincia di Venezia

DETERMINA N. 1318 del 22 NOV. 2012

C O P I A

Oggetto: intervento di manutenzione all'impianto termico del fabbricato adibito a tribunale - affidamento e impegno di spesa con la ditta Cristoforetti - N. CIG Z0D074ED4B.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Premesso:

- che la rottura del vaso "aperto" d'espansione dell'impianto termico del fabbricato adibito a tribunale posizionato nel punto più alto dell'impianto al di sopra della caldaia e di tutti i termosifoni ha provocato la fuoriuscita del fluido vettore nei sottostanti locali adibiti ad archivio con il conseguente fermo impianto;
- che al fine di rimuovere detto inconveniente è necessario provvedere alla sostituzione dell'apparecchiatura anzidetta con un vaso "chiuso" costituito da un contenitore rigido diviso in due camere dal volume variabile, una contenente il fluido del circuito (pressoché incompressibile), e l'altra contenente aria o altro gas (compressibile), per compensare le variazioni di pressione dovute a differenze di temperatura o ad una brusca variazione del flusso del fluido (colpo d'ariete).

Tutto ciò premesso:

- che per ragioni di opportunità tecnica è stata interpellata la ditta Cristoforetti S.r.l. con sede in via Lisbona n. 10 -35127- Padova affidataria del servizio energia degli impianti termici di pertinenza dell'Amministrazione Comunale di Dolo stagione 2012/2013 giusta contatto n. 2929 del 23.10.2012 per la formulazione di un preventivo di spesa per la trasformazione dell'impianto termico da vaso aperto a vaso chiuso;
- visto il preventivo di spesa sommario che prevede per l'esecuzione dei lavori suindicati un corrispettivo di Euro 2.118,45 (I.V.A. 21% esclusa) e riconosciuto rispondente alle finalità da perseguire;
- richiamato il decreto n. 09 del 27.01.2011 con le quali si affidano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000, per il settore di propria competenza (Settore III);
- vista la delibera di Giunta Comunale n.132 del 28.06.2012 con la quale è stato approvato il PEG parte finanziaria per l'esercizio 2012;
- visto il documento unico di regolarità contributiva con il quale si attesta che la ditta Cristoforetti S.r.l. risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e la nota in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale l'Azienda anzidetta indica il conto corrente dedicato della "Banca Piccolo Credito Valtellinese" agenzia di Trento IBAN IT 76 B 0521601800 00000000 1341 sul quale sono delegati ad operare il sig. Roberto Loschi (C.F. LSC RRT 64E 02B819Q) codice CIG - Z0D074ED4B-;
- ritenuto pertanto necessario impegnare la somma complessiva di Euro 2.563,33 (I.V.A. 21% inclusa);
- considerato di provvedere in tal senso.

DETERMINA

1. di affidare i lavori di manutenzione relativi alla trasformazione dell'impianto termico da vaso aperto a vaso chiuso alla ditta Cristoforetti S.r.l. con sede in via Lisbona n. 10 -35127- Padova;
2. di imputare la spesa di Euro 2.563,33 (I.V.A. 21% inclusa) 10201031846 cod. 3153 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
3. di dare altresì atto che tale somma viene impegnata al suddetto capitolo di spesa con la presente determina e pertanto vincolate definitivamente;
4. di disporre la registrazione della presente determina nel registro delle determinazioni tenuto dall'ufficio segreteria;
5. di disporre l'invio di copia della presente determina al responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di competenza.



Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione
Ing. Francesco Dittadi

VISTO di REGOLARITÀ CONTABILE ART. 151 DEL T.U. 267/2000
Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno assunto con la presente determina
Dolo li 29 NOV. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Roberto Loschi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina, viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06 DIC. 2012 Registro pubblicazioni n. 242

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Francesco Dittadi